



Underlag till Extrastämman

Alternativ:

1. Ingen åtgärd av el i garagen.
Kostnad 0 kr.
 2. Förberedelse med ny el till samtliga garageplatser för att möjliggöra installation av laddboxar. Detta ger inget bidrag från Naturvårdsverket. Varje fastighet får sedan själv bekosta installation av laddbox.
Kostnad ca 400 – 500 tkr (ex moms).
 3. Förberedelse med ny el till samtliga garageplatser för att möjliggöra installation av laddboxar samt installation av ca 44 laddboxar.
Kostnad 500 – 600 tkr (ex moms) efter 50% bidrag.
 4. Dragning av ny el samt installation av 81 laddboxar.
Kostnad 750 – 900 tkr (ex moms) efter 50% bidrag.
- Engångskostnad för att säkra upp befintliga elcentraler till 63 ampere ca 30 000 kr.
 - Vid behov av ytterligare elcentral ca 50 000 kr per central.
 - Ökade abonnemangsavgifter för 63 ampere ca 30 000 kr/år för de två befintliga.
 - Vid ytterligare abonnemang 21 000 kr/år och styck.

Obs, samtliga ovan angivna kostnader är preliminära.